









# 飲料水 水質検査成績書

第 19140020 (1/2)  
平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所  
理事長 横山  
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春  
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 10:25 (前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水系管末水抜き
採水者	樋口 (所属) 建設環境課
種別	給水 (気温) 24 °C (水温) 17 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.0	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1 度	適合
5	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
6	一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.2 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.35 mg/l	適合
17	ぼう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19140020 (2/2)  
平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

松村千春  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 10:25 (前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水系管末水抜き
採水者	樋口 (所属) 建設環境課
種別	給水 (気温) 24 °C (水温) 17 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0068 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.007 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
33	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.011 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.002 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.6 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	0.8 mg/l	適合
42	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	2.8 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
50	有機物等 (TOC)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19140021 (1/2)  
平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所  
理事長 横山  
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春  
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 9:50	(前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	北部岩倉高区水系	
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き	
採水者	樋口	(所属) 建設環境課
種別	給水	(気温) 21 °C (水温) 11 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1度	適合
5	濁度	2度以下	0.1度	適合
6	一般細菌	100コ/ml以下	0コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.2 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.27 mg/l	適合
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19140021 (2/2)  
平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

松村千春  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 9:50 (前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	樋口 (所属) 建設環境課
種別	給水 (気温) 21 °C (水温) 11 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0016 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
33	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.003 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	3.4 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	0.9 mg/l	適合
42	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	6.9 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l	適合
50	有機物等 (TOC)	3 mg/l以下	<0.3 mg/l	適合



# 飲料水 水質検査成績書

第 19140022 (1/2)

平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様


〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 10:41	(前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	北部簡易水道 (低区)	
採水地点	青木橋水抜き	
採水者	樋口	(所属) 建設環境課
種別	給水	(気温) 26℃ (水温) 17℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.8	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1 度	適合
5	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
6	一般細菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.4 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.25 mg/l	適合
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19140022 (2/2)  
平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所  
理事長 横山  
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春  
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 10:41 (前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	北部簡易水道 (低区)
採水地点	青木橋水抜き
採水者	樋口 (所属) 建設環境課
種別	給水 (気温) 26 °C (水温) 17 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
33	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.004 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	3.3 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	0.9 mg/l	適合
42	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	6.8 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
50	有機物等 (TOC)	3 mg/l以下	<0.3 mg/l	適合





# 飲料水 水質検査成績書

第 19140023 (1/2)  
平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所  
理事長 横山  
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春  
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 11:11 (前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	田立中区水系
採水地点	田立保育園
採水者	牧野 (所属) 建設環境課
種別	給水 (気温) 27 °C (水温) 24 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1度	適合
5	濁度	2度以下	<0.1度	適合
6	一般細菌	100コ/ml以下	0コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.3 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.20 mg/l	適合
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19140023 (2/2)  
平成26年07月11日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所  
理事長 横山  
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成26年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春  
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成26年06月19日 11:11	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	牧野	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 27 °C	(水温) 24 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.010 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.010 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
33	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.031 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.14 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	3.5 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	1.4 mg/l	適合
42	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	3.4 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.13 mg/l	適合
50	有機物等 (TOC)	3 mg/l以下	0.6 mg/l	適合













