飲料水　水質検査成績書

第 11140232　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　11:30	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽町役場		
採水者	牧野	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）29 ℃	（水温）20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.3	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	3 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	0.6 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.7 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	1.2 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140317　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　9:08	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	牧野	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）28 ℃	（水温）19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	０．０４　mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140318　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 信

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　10:54	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 30 ℃	(水温) 15 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140233　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　11:14	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 26 ℃	(水温) 24 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140234　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　11:00	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	川向簡易水道		
採水地点	社会体育館		
採水者	牧野	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）26 ℃	（水温）23 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.4	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.6 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140319　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　10:48	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 28 ℃	(水温) 20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	０．０４　mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140235　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　10:21	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 27 ℃	(水温) 22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140236　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　9:48	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	北部岩倉高区水系		
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採水者	牧野	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）24 ℃	（水温）19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.8 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140237　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　　松村千春
検査担当者　　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　10:32	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	北部簡易水道（低区）		
採水地点	青木橋水抜き		
採水者	牧野	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）25 ℃	（水温）20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140320　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　10:09	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	牧野	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 23 ℃	(水温) 18 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	０．０４　mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140321　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 信

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　9:34　（前日）晴　（当日）晴
採水場所	北部簡易水道（高区）
採水地点	岩倉高区水源
採水者	牧野　（所属）建設環境課
種別	原水　（気温）24 ℃　（水温）13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	検出	
2	嫌気性芽胞菌		0　コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140322　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　9:57	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	牧野	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）24 ℃	（水温）19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140238　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　11:47	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 30 ℃	(水温) 28 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.6 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.6 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140323　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　11:32	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）27 ℃	（水温）22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	０．０４　mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140239　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　11:58	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 34 ℃	(水温) 29 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140324　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　11:16	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 26 ℃	(水温) 20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	０．０４　mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140240　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　10:04	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）		
採水地点	蘭小学校		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）27 ℃	（水温）16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140241　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　10:44	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）		
採水地点	北原宅		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）26 ℃	（水温）22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.5	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	2 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	0.2 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.8 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11140242　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年07月30日　9:15	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水系管末水抜		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）28 ℃	（水温）22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.6 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140325　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　9:31	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 27 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	０．０４　mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140326　　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採　水　月　日	平成26年07月30日　10:30	（前日）　晴	（当日）晴
採　水　場　所	大山低区水系		
採　水　地　点	大山低区水源		
採　水　者	樋口	（所属）　建設環境課	
種　別	原水	（気温）26 ℃	（水温）16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0　コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17140327　(1/1)
平成26年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 信二
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年07月30日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年07月30日　9:49	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 26 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）	不　検　出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			