飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140627　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日　11:37	（前日）　晴	（当日）　晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽町役場		
採水者	樋口	（所属）　建設環境課	
種別	給水	（気温）７℃	（水温）６℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	2.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140735　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 11:20	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 6 ℃	(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140736　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 11:05	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 5 ℃	(水温) 9 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140628　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 10:54	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 6 ℃	(水温) 8 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	4.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140629　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 10:43	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道		
採水地点	社会体育館		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 5 ℃	(水温) 10 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	2 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140737　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 10:28　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	川向水系
採水地点	川向水源
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 2 ℃　(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140630　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 9:58	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 2 ℃	(水温) 6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140631　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春,木下雅美,小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 2:29	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	北部岩倉高区水系		
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 0 ℃	(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140632　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 10:07	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（低区）		
採水地点	青木橋水抜き		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 2 ℃	(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140738　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 9:50	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 2 ℃	(水温) 6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140739　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 9:13	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) -2 ℃	(水温) 12 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140740　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 9:37	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 0 ℃	(水温) 12 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140633　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 11:51	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 9 ℃	(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17140741　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 11:43	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 1 ℃	(水温) 3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140634　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 12:03	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 9 ℃	(水温) 6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	1 度	適合
7	濁度	2度以下	0.2 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140742　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 11:27	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 1 ℃	(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
本通ＧＬＰ認定

第 11140635　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 10:32	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）		
採水地点	蘭小学校		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 6 ℃	(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	2.6 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11140636　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 10:42　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）
採水地点	北原宅
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 5 ℃　(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
木通ＧＬＰ認定

第 11140637　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年01月21日 9:02　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水系管末水抜
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) -1 ℃　(水温) 3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140743　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 9:27	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 5 ℃	(水温) 2 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
本邦GLP認定

第 17140744　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 10:50	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山低区水系		
採水地点	大山低区水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 6 ℃	(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17140745　(1/1)
平成27年01月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年01月21日 10:05	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 0 ℃	(水温) 2 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			