飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11150049　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 11:41	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽町役場		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	2.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17150075　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 10:14	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	牧野	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温） 20 ℃	（水温） 12 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17150076　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 11:37	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 12 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11150050　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 11:08	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 19 ℃	(水温) 14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	2.8 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150051　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 10:55	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道		
採水地点	社会体育館		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 17 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.4	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	3 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17150077　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 10:14	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	牧野	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温）18 ℃	（水温）9 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150052　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 10:02	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	牧野	（所属） 建設環境課	
種別	給水	（気温）21 ℃	（水温）11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	0.8 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150053　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 9:18	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	北部岩倉高区水系		
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 14 ℃	(水温) 11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150054　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 10:14　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 19 ℃　(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.8 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17150078　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 10:14	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	牧野	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温） 20 ℃	（水温） 10 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17150079　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 10:14	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	牧野	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温）14 ℃	（水温）11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17150080　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 10:14	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	牧野	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温） 14 ℃	（水温） 12 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150055　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 11:37	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 23 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.6 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17150081　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 11:37	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	樋口	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温） 20 ℃	（水温） 11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150056　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 11:46	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 24 ℃	(水温) 18 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17150082　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 11:37	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	樋口	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温） 16 ℃	（水温） 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150057　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 10:07	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）		
採水地点	蘭小学校		
採水者	樋口	（所属） 建設環境課	
種別	給水	（気温） 17 ℃	（水温） 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	2.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11150058　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 10:25	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山藺簡易水道（低区）		
採水地点	北原宅		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 16 ℃	(水温) 14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.5	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11150059　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水日時	平成27年04月23日 9:04	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水系管末水抜		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 16 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100ｺ/ｍｌ以下	1 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	<1 度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17150083　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 11:37	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 12 ℃	(水温) 9 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17150084　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 11:37	（前日） 晴	（当日） 晴
採水場所	大山低区水系		
採水地点	大山低区水源		
採水者	樋口	（所属） 建設環境課	
種別	原水	（気温）19 ℃	（水温）11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17150085　(1/1)
平成27年05月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成27年04月23日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水日時	平成27年04月23日 11:37	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 14 ℃	(水温) 9 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）	不検出	不検出	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			