

飲料水 水質検査成績書



第 19170072 (1/2)
平成29年11月10日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成29年10月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 小澤 佳之, 早川聡

採水日時	平成29年10月20日 9:02	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	松原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 16℃	(水温) 13℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.3	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	4	度
5	濁度	2度以下	1.2	度
6	一般細菌	100コ/ml以下	73	コ/ml
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	mg/l
9	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	mg/l
10	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	mg/l
11	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	mg/l
12	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	mg/l
13	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	mg/l
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	mg/l
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.3	mg/l
16	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.07	mg/l
17	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	mg/l
18	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	mg/l
19	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	mg/l
20	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	mg/l
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.002	mg/l
22	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	mg/l
23	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	mg/l
24	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	mg/l
25	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	mg/l
26	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.044	mg/l
27	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.033	mg/l
28	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	mg/l

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19170073 (1/2)
平成29年11月10日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良幸

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成29年10月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 早川聡

採水日時	平成29年10月20日 11:24	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	松原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 17 °C	(水温) 13 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.5	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	2 度	
5	濁度	2度以下	<0.1 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.3 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.37 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
26	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.018 mg/l	
27	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01 mg/l	
28	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.002 mg/l	

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19170074 (1/2)
平成29年11月10日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成29年10月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 早川聡

採水日時	平成29年10月20日 10:36	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	松原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 15℃	(水温) 13℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.7	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	1 度	
5	濁度	2度以下	<0.1 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	70 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	<0.1 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.34 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
26	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.014 mg/l	
27	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01 mg/l	
28	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.003 mg/l	

「※」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書




第 19170075 (1/2)
平成29年11月10日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究
理事長 西澤 良齊



Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年10月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 早川聡

採水日時	平成29年10月20日 11:52 (前日) 雨 (当日) 雨
採水場所	田立中区水系
採水地点	田立中区水源
採水者	牧野 (所属) 建設環境課
種別	原水 (気温) 18℃ (水温) 15℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.6	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	2 度	
5	濁度	2度以下	0.1 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	10 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.3 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.22 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
26	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.017 mg/l	
27	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01 mg/l	
28	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.002 mg/l	

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19170076 (1/2)
平成29年11月10日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究
理事長 西澤 良彦



Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年10月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 早川聡

採水日時	平成29年10月20日 11:07	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	牧野	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 17℃	(水温) 14℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.6	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	<1 度	
5	濁度	2度以下	<0.1 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.3 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.35 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
26	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.014 mg/l	
27	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01 mg/l	
28	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.002 mg/l	

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19170077 (1/2)
平成29年11月10日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉



Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年10月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 早川聡

採水日時	平成29年10月20日 9:26	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	牧野	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 17℃	(水温) 12℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.2	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	4 度	
5	濁度	2度以下	0.5 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	33 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	<0.1 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.06 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01 mg/l	
26	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.028 mg/l	
27	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.036 mg/l	
28	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.002 mg/l	

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

