飲料水　水質検査成績書

第 11120532　　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　11:30	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽町役場		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 18 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.3	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120533　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　10:52　(前日)　晴　(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽会館
採水者	北原　(所属)　建設環境課
種別	給水　(気温) 19 ℃　(水温) 22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	2 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120534　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　10:18	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道		
採水地点	社会体育館		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120535　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　9:37	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 16 ℃	(水温) 19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120536　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　9:10	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	北部岩倉高区水系		
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 12 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120537　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　9:45　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	北原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 17 ℃　(水温) 18 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120538　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　11:06	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 21 ℃	(水温) 20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120539　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　11:18	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 22 ℃	(水温) 25 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120540　　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査センター
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　9:41	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）		
採水地点	蘭小学校		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 15 ℃	(水温) 19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.5	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.5 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120541　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査センター
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　10:07	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）		
採水地点	北原保弘宅		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 18 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	3 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120542　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成24年10月16日　8:55	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水系管末水抜		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 13 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120511　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　11:15	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 15 ℃	(水温) 14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		6.3 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120512　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査センター
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　10:38	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 17 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120513　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査センター
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　10:00	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120514　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　9:30	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 18 ℃	(水温) 14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		1.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120515　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　9:00	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 15 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120516　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　9:18　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部岩倉低区水系
採水地点	岩倉低区水源
採水者	北原　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 15 ℃　(水温) 14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120517　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　10:51	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 18 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120518　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　10:33	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 20 ℃	(水温) 15 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120519　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査センター
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　9:10	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 12 ℃	(水温) 10 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120520　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　10:00　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	大山低区水系
採水地点	大山低区水源
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 18 ℃　(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		1.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120521　(1/1)
平成24年10月26日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年10月16日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年10月16日　9:27	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 12 ℃	(水温) 12 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			