飲料水　水質検査成績書

第 11120812　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　11:36　(前日)　晴　(当日) 曇
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽町役場
採水者	樋口　(所属)　建設環境課
種別	給水　(気温) 7 ℃　(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	3.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120813　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　11:06	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 3 ℃	(水温) 9 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.6 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120814　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　10:31　(前日) 晴　(当日) 曇
採水場所	川向簡易水道
採水地点	社会体育館
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 4 ℃　(水温) 6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.5	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120815　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　9:53	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 1 ℃	(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg/l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg/l 以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120816　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査機構
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　9:22　(前日)　晴　(当日) 曇
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	樋口　(所属)　建設環境課
種別	給水　(気温) 0 ℃　(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	2 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120817　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　10:03　(前日)　晴　(当日) 曇
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	樋口　(所属)　建設環境課
種別	給水　(気温) 4 ℃　(水温) 6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120818　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　11:40	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 12 ℃	(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120819　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　11:46	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 8 ℃	(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120820　　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　10:20　（前日）晴　（当日）曇
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）
採水地点	蘭小学校
採水者	北原　（所属）建設環境課
種別	給水　（気温）4 ℃　（水温）6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120821　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　10:40　(前日)　晴　(当日) 曇
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）
採水地点	北原保弘宅
採水者	北原　(所属)　建設環境課
種別	給水　(気温) 10 ℃　(水温) 6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120822　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年01月17日　9:04　(前日)　晴　(当日) 曇
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水系管末水抜
採水者	北原　(所属)　建設環境課
種別	給水　(気温) 4 ℃　(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120741　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　11:22　(前日) 晴　(当日) 曇
採水場所	三留野水系
採水地点	三留野水源
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 4 ℃　(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		2.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120742　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査財団
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　10:53	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 4 ℃	(水温) 9 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120743　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　10:19	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 3 ℃	(水温) 3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120744　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　9:44　(前日) 晴　(当日) 曇
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水源
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 1 ℃　(水温) 3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120745　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　9:07	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 0 ℃	(水温) 10 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		2.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120746　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　9:29	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 1 ℃	(水温) 10 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		1.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120747　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　11:25	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 9 ℃	(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		1.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120748　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　11:04　(前日) 晴　(当日) 曇
採水場所	塚野水系
採水地点	塚野水源
採水者	北原　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 9 ℃　(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120749　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　9:34　(前日)　晴　(当日) 曇
採水場所	大山高区水系
採水地点	大山高区水源
採水者	北原　(所属)　建設環境課
種別	原水　(気温) 3 ℃　(水温) 3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120750　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査センター
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　10:30	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	大山低区水系		
採水地点	大山低区水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 4 ℃	(水温) 4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120751　(1/1)
平成25年01月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年01月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年01月17日　10:07	(前日)　晴	(当日) 曇
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) -1 ℃	(水温) 3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			