飲料水　水質検査成績書

第 11130426　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　　松村千春
検査担当者　　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採　水　月　日	平成25年10月17日　11:45	（前日）　雨	（当日）晴
採　水　場　所	三留野妻篭簡易水道		
採　水　地　点	南木曽町役場		
採　水　者	樋口	（所属）　建設環境課	
種　別	給水	（気温）19 ℃	（水温）21 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一　般　細　菌	１００　コ／ｍｌ　以下	2 コ/ml	適合
2	大　腸　菌	不　検　出	不検出	適合
3	ｐ　Ｈ　値	５．８－８．６	7.5	適合
4	臭　気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色　度	５　度　以下	3 度	適合
7	濁　度	２　度　以下	0.3 度	適合
8	塩化物イオン	２００　mg／l　以下	1.5 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３　mg／l　以下	1.0 mg/l	適合
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130427　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　　松村千春
検査担当者　　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　11:20	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 18 ℃	(水温) 23 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	2 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.5 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130428　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　10:55	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道		
採水地点	社会体育館		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 18 ℃	(水温) 22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.5	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130429　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　10:20	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 14 ℃	(水温) 19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130430　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　9:58	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	北部岩倉高区水系		
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 11 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.8 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130431　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　10:28	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（低区）		
採水地点	青木橋水抜き		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 16 ℃	(水温) 18 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130432　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　11:28	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.6 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130433　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　11:40	（前日）雨	（当日）晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	北原	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）25 ℃	（水温）24 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130434　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　9:58	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）		
採水地点	蘭小学校		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 18 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.5	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.5 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130435　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　10:20	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）		
採水地点	北原宅		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 14 ℃	(水温) 20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130436　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成25年10月17日　9:00	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水系管末水抜		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 17 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.7 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130525　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　8:55	(前日)	雨	(当日)	晴
採水場所	三留野水系				
採水地点	三留野水源				
採水者	樋口	(所属)	建設環境課		
種別	原水	(気温)	13 ℃	(水温)	13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		19 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130526　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　11:08	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 15 ℃	(水温) 15 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130527　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　10:45	（前日）　雨	（当日）晴
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	樋口	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）17 ℃	（水温）16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130528　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　10:14	（前日）雨	（当日）晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）13 ℃	（水温）14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		2.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130529　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　9:47	(前日)　雨	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 11 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130530　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　10:03	（前日）　雨	（当日）晴
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	樋口	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）10 ℃	（水温）14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130531　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　11:12	（前日）　雨	（当日）晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	北原	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）16 ℃	（水温）16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130532　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　10:50	（前日）　雨	（当日）晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	北原	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）17 ℃	（水温）15 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130533　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　9:24	（前日）雨	（当日）晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	北原	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）14 ℃	（水温）11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		4.1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130534　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　10:09	（前日）雨	（当日）晴
採水場所	大山低区水系		
採水地点	大山低区水源		
採水者	北原	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）14 ℃	（水温）14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130535　　(1/1)
平成25年10月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成25年10月17日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成25年10月17日　9:45	（前日）雨	（当日）晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	北原	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）15 ℃	（水温）13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			