

飲料水 水質検査成績書

第 11130349 (1/1)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採水月日	平成25年09月19日 14:43 (前日) 晴 (当日) 晴
採水場所	三留野妻籠簡易水道
採水地点	南木曾町役場
採水者	北原 (所属) 建設環境課
種別	給水 (気温) 20 °C (水温) 23 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	1 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8-8.6	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	1度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.1 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3 mg/l 以下	0.7 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.020 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.0010 mg/l	適合
14	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.021 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.17 mg/l	適合
22	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水 水質検査成績書

第 11130350 (1/1)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採水月日	平成25年09月19日 11:45	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻籠簡易水道		
採水地点	南木曾会館		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 25℃	(水温) 24℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8-8.6	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	3度	適合
7	濁度	2度以下	0.2度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.1 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3 mg/l 以下	0.4 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0076 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.0012 mg/l	適合
14	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.009 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
22	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.20 mg/l	適合
23	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水 水質検査成績書

第 11130351 (1/1)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採水月日	平成25年09月19日 11:31	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道		
採水地点	社会体育館		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 25℃	(水温) 25℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8-8.6	6.5	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5度以下	1度	適合
7	濁度	2度以下	<0.1度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/l 以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3 mg/l 以下	0.7 mg/l	適合
10	アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0091 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.009 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l	適合
22	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.34 mg/l	適合
23	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水 水質検査成績書

第 19130062 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 14:24	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 26 °C	(水温) 16 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.3	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	3度	
5	濁度	2度以下	0.4度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	84コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.5 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130063 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者
検査担当者

松村千春
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 13:45	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻籠簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 27 °C	(水温) 15 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.1	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	<1 度	
5	濁度	2度以下	<0.1 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	5 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.7 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.25 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130064 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 11:08	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 25 °C	(水温) 17 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.5	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	1度	
5	濁度	2度以下	<0.1度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	0コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.3 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.35 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130065 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 10:27	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 19 °C	(水温) 15 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.8	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	2度	
5	濁度	2度以下	<0.1度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	7コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.2 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.31 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130066 (1/2)
平成25年10月09日


南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 9:32	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道 (高区)		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 16 °C	(水温) 12 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8 - 8.6	6.6	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	<1 度	
5	濁度	2度以下	<0.1 度	
6	一般細菌	100 コ/ml以下	2 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.2 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.26 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130067 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 10:03	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	北原	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 22 °C	(水温) 13 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.6	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	<1 度	
5	濁度	2度以下	<0.1 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	8 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.5 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.26 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130068 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 14:14	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 24 °C	(水温) 19 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.7	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	2度	
5	濁度	2度以下	0.3度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	27コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.3 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.18 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130069 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 13:48	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 21 °C	(水温) 19 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.7	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	<1 度	
5	濁度	2度以下	<0.1 度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.3 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.34 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130070 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者
検査担当者

松村千春
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 10:31	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 22℃	(水温) 16℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.2	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	2度	
5	濁度	2度以下	0.3度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	110コ/ml	
7	大腸菌	不検出	検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.2 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.05 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130071 (1/2)

平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 9:46	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山低区水系		
採水地点	大山低区水源		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 21 °C	(水温) 18 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.5	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	2度	
5	濁度	2度以下	0.2度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	0コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.2 mg/l	
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.17 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

飲料水 水質検査成績書

第 19130072 (1/2)
平成25年10月09日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成25年09月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成25年09月19日 10:58	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	原水	(気温) 18℃	(水温) 16℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.9	
2	臭気	異常でないこと	異常なし	
3	味	異常でないこと	異常なし	
4	色度	5度以下	2度	
5	濁度	2度以下	<0.1度	
6	一般細菌	100コ/ml以下	15コ/ml	
7	大腸菌	不検出	不検出	
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l以下	0.5 mg/l	✓
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.05 mg/l	
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	
25	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	

