飲料水　水質検査成績書

第 11130650　　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信二
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　11:45　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽町役場
採水者	北原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 12 ℃　(水温) 8 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130651　　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　11:10	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 10 ℃	(水温) 10 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130652　　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信二
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　10:41	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道		
採水地点	社会体育館		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 10 ℃	(水温) 8 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.7	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130653　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信二
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　10:04	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 7 ℃	(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130654　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　9:28　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	北原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 2 ℃　(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130655　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　10:14　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	北原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 8 ℃　(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130656　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　11:15	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立保育園		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 6 ℃	(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.4 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130657　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信之
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　11:25	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 6 ℃	(水温) 7 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ ｺ／ｍｌ 以下	0 ｺ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130658　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　信弘
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　9:51	（前日）　晴	（当日）晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）		
採水地点	蘭小学校		
採水者	樋口	（所属）　建設環境課	
種別	給水	（気温）４℃	（水温）４℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.4	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.3 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130659　　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　　松村千春
検査担当者　　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　10:10	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）		
採水地点	北原宅		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）1 ℃	（水温）4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11130660　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 木下雅美, 小澤　佳之

採水月日	平成26年01月23日　9:01	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水系管末水抜		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	給水	（気温）-1 ℃	（水温）3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.3	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130750　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　10:14	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 8 ℃	(水温) 6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		1.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130751　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 信

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　10:14	（前日）　晴	（当日）晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	北原	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）3 ℃	（水温）11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130752　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山　[illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　10:14	（前日）　晴	（当日）晴
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	北原	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）7 ℃	（水温）4 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130753　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　10:14	（前日）　晴	（当日）晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	北原	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）3 ℃	（水温）6 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 ｺ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130754　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　10:14	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 2 ℃	(水温) 11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		1.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130755　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　10:14	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 0 ℃	(水温) 11 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130756　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　11:15	（前日）晴	（当日）晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	樋口	（所属）建設環境課	
種別	原水	（気温）2 ℃	（水温）2 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130757　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　11:15	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 4 ℃	(水温) 5 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130758　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　11:15	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) -6 ℃	(水温) 1 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 ｺ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130759　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　11:15	(前日)　晴	(当日) 晴
採水場所	大山低区水系		
採水地点	大山低区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 1 ℃	(水温) 3 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 ｺ/100ml	
	以　下　余　白			

飲料水　水質検査成績書

第 17130760　(1/1)
平成26年01月29日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山 [illegible]
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成26年01月23日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成26年01月23日　11:15	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 3 ℃	(水温) 2 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E．Ｃｏｌｉ）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 ｺ/100ml	
	以下余白			