飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 11190066　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日　11:50	（前日）　雨	（当日）　雨	
採水場所	三留野妻篭簡易水道			
採水地点	南木曽町役場			
採水者	川阪	（所属）　建設環境課		
種別	給水	（気温）20 ℃	（水温）14 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.4 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	7.5	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11190067　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日 9:05	(前日) 雨	(当日) 雨	
採水場所	三留野妻篭簡易水道			
採水地点	南木曽会館			
採水者	川阪	(所属) 建設環境課		
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 17 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.4 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	7.2	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	2 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11190068　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日 9:25　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	川向簡易水道
採水地点	社会体育館
採水者	川阪　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 19 ℃　(水温) 14 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11190069　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日　10:40	(前日)　雨	(当日)　雨	
採水場所	本谷水系			
採水地点	本谷水系管末水抜き			
採水者	川阪	(所属)　建設環境課		
種別	給水	(気温) 19 ℃	(水温) 14 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11190070　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日 10:15　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	川阪　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 17 ℃　(水温) 12 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11190071　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日　11:05	（前日）	雨	（当日）	雨
採水場所	北部簡易水道（低区）				
採水地点	青木橋水抜き				
採水者	川阪	（所属）	建設環境課		
種別	給水	（気温）	19 ℃	（水温）	14 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11190072　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日　11:41	(前日)　雨	(当日)　雨	
採水場所	田立中区水系			
採水地点	田立保育園			
採水者	松原	(所属)　建設環境課		
種別	給水	(気温) 23 ℃	(水温) 19 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11190073　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日　11:48	（前日）　雨	（当日）　雨	
採水場所	塚野水系			
採水地点	田立駅			
採水者	松原	（所属）　建設環境課		
種別	給水	（気温）23 ℃	（水温）20 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.8	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11190074　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日　10:10	（前日）　雨	（当日）　雨	
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）			
採水地点	蘭小学校			
採水者	松原	（所属）　建設環境課		
種別	給水	（気温）20 ℃	（水温）14 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	1 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.3 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	7.2	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	2 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11190075　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日　10:25	（前日）　雨	（当日）　雨	
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）			
採水地点	北原宅			
採水者	松原	（所属）　建設環境課		
種別	給水	（気温）19 ℃	（水温）14 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.4 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 11190076　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 小澤　佳之

採水日時	平成31年04月25日 9:03　（前日） 雨　（当日） 雨
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水系管末水抜
採水者	松原　（所属） 建設環境課
種別	給水　（気温） 18 ℃　（水温） 14 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	7.1	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 17190063　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 11:40	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	川阪	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 20 ℃	(水温) 13 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 17190064　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日　10:43	（前日）	雨	（当日）	雨
採水場所	三留野妻篭簡易水道				
採水地点	妻籠水源				
採水者	松原	（所属）	建設環境課		
種別	原水	（気温）	20 ℃	（水温）	10 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌＊	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17190096　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和01年05月09日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和01年05月10日	(前日)	(当日)　晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 17190065　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 11:25	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	川阪	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 12 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 17190066　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 10:50	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	川阪	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 18 ℃	(水温) 12 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17190067　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 10:00	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	川阪	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 14 ℃	(水温) 12 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） *	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 17190132　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和01年05月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和01年05月22日	(前日)	(当日)
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17190068　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良育
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 10:25	(前日)	雨	(当日)	雨
採水場所	北部岩倉低区水系				
採水地点	岩倉低区水源				
採水者	川阪	(所属)	建設環境課		
種別	原水	(気温) 14 ℃		(水温) 12 ℃	

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17190069　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 11:28	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	松原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 13 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 17190070　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 11:09	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	松原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 17 ℃	(水温) 12 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17190071　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 9:25	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	松原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 17 ℃	(水温) 12 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17190072　(1/1)
令和01年05月28日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成31年04月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	平成31年04月25日 9:45	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	松原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 18 ℃	(水温) 10 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。