飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200233　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 12:34　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽町役場
採水者	松原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 25 ℃　(水温) 24 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	7.1	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	2 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200234　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 9:14　（前日） 雨　（当日） 雨
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽会館
採水者	松原　（所属） 建設環境課
種別	給水　（気温） 24 ℃　（水温） 24 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200235　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 9:27　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	川向簡易水道
採水地点	社会体育館
採水者	松原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 24 ℃　(水温) 23 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.4	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200236　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 11:13　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水系管末水抜き
採水者	松原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 25 ℃　(水温) 20 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.5	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200237　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 10:43　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	松原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 23 ℃　(水温) 20 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.5	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200238　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 11:20　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	松原　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 25 ℃　(水温) 22 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.5	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200239　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 11:20　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	田立中区水系
採水地点	田立保育園
採水者	赤羽　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 25 ℃　(水温) 25 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	2 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200240　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 11:15　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	塚野水系
採水地点	田立駅
採水者	赤羽　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 24 ℃　(水温) 25 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	2 度	適合
11	濁度	2 度 以下	2.1 度	不適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200250　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年08月11日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　三石奈穂

採水日時	令和02年08月11日	(前日)	(当日)
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	給水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	濁　度	2 度 以下	0.1未満　度	適合
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11200241　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 10:05　（前日） 雨　（当日） 雨
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）
採水地点	蘭小学校
採水者	赤羽　（所属） 建設環境課
種別	給水　（気温） 23 ℃　（水温） 23 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.4	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200242　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 10:32　（前日） 雨　（当日） 雨
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）
採水地点	北原宅
採水者	赤羽　（所属） 建設環境課
種別	給水　（気温）23 ℃　（水温）23 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	1 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	7.0	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11200243　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採水日時	令和02年07月30日 9:38　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水系管末水抜
採水者	赤羽　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 24 ℃　(水温) 21 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	13 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	2 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200215　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日 9:00	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	松原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 26 ℃	(水温) 17 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200267　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年08月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年08月20日	(前日)	(当日)
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	検出	
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200216　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日 8:56　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	妻籠水源
採水者	赤羽　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 24 ℃　(水温) 17 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200268　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年08月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年08月20日	(前日)	(当日)
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200217　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日 9:41	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	松原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 23 ℃	(水温) 17 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200218　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日 11:03　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水源
採水者	松原　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 24 ℃　(水温) 15 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200246　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年08月11日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年08月11日	(前日)	(当日)
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	―	不検出	
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200219　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日 10:30　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	北部簡易水道（高区）
採水地点	岩倉高区水源
採水者	松原　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 22 ℃　(水温) 12 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌＊	—	0 コ/100mL	
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200269　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年08月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年08月20日	(前日)	(当日)
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200307　(1/1)
令和02年09月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年09月03日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年09月03日	(前日)	(当日)
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200221　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日　11:35	(前日)　雨	(当日)　雨
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	赤羽	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 23 ℃	(水温) 20 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200294　(1/1)
令和02年09月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年08月27日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年08月27日　10:02	（前日）　晴	（当日）　晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	赤羽	（所属）　建設環境課	
種別	原水	（気温）33 ℃	（水温）19 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200222　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日　12:00	(前日)　雨	(当日)　雨
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	赤羽	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 23 ℃	(水温) 20 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200223　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日 10:51	(前日) 雨	(当日) 雨
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	赤羽	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 23 ℃	(水温) 17 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200308　(1/1)
令和02年09月07日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年09月03日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年09月03日	(前日)	(当日)
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） *	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200224　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年07月30日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年07月30日 9:25　(前日) 雨　(当日) 雨
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水源
採水者	赤羽　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 24 ℃　(水温) 17 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17200273　(1/1)
令和02年08月25日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和02年08月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和02年08月20日	(前日)	(当日)
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	不検出	
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。