# 飲料水　水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11210229　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 8:25 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 三留野妻篭簡易水道 | | |
| 採水地点 | 南木曽町役場 | | |
| 採水者 | 菊原 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 給水 | (気温) 28 ℃ | (水温) 25 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.5 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２−メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.8 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8−8.6 | 7.4 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.3 度 | 適合 |
| | ー以下余白ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11210230　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日　10:35　（前日）晴　（当日）曇 |
| 採水場所 | 三留野妻篭簡易水道 |
| 採水地点 | 南木曽会館 |
| 採水者 | 菊原　（所属）建設環境課 |
| 種別 | 給水　（気温）29 ℃　（水温）26 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.4 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.4 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.9 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210231　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 10:20　(前日) 晴　(当日) 曇 |
| 採水場所 | 川向簡易水道 |
| 採水地点 | 社会体育館 |
| 採水者 | 菊原　(所属) 建設環境課 |
| 種別 | 給水　(気温) 28 ℃　(水温) 25 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.8 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.6 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.4 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210232　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 8:50　(前日) 晴　(当日) 曇 |
| 採水場所 | 本谷水系 |
| 採水地点 | 本谷水系管末水抜き |
| 採水者 | 菊原　(所属) 建設環境課 |
| 種別 | 給水　(気温) 26 ℃　(水温) 22 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.9 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.4 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.8 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210233　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 9:35　(前日) 晴　(当日) 曇 |
| 採水場所 | 北部岩倉高区水系 |
| 採水地点 | 北部岩倉高区水系管末水抜き |
| 採水者 | 菊原　(所属) 建設環境課 |
| 種別 | 給水　(気温) 26 ℃　(水温) 22 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.8 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.3未満 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.7 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210234　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 9:55　(前日) 晴　(当日) 曇 |
| 採水場所 | 北部簡易水道（低区） |
| 採水地点 | 青木橋水抜き |
| 採水者 | 菊原　(所属) 建設環境課 |
| 種別 | 給水　(気温) 27 ℃　(水温) 23 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 1 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.8 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.3未満 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.6 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210235　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日　11:45　（前日）晴　（当日）曇 |
| 採水場所 | 田立中区水系 |
| 採水地点 | 田立保育園 |
| 採水者 | 菊原　（所属）建設環境課 |
| 種別 | 給水　（気温）29 ℃　（水温）28 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.3 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.6 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.8 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210236　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日　11:35　（前日）晴　（当日）曇 |
| 採水場所 | 塚野水系 |
| 採水地点 | 田立駅 |
| 採水者 | 菊原　（所属）建設環境課 |
| 種別 | 給水　（気温）29 ℃　（水温）29 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.2 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.5 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.6 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11210237　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 8:16 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 大山蘭簡易水道（高区） | | |
| 採水地点 | 蘭小学校 | | |
| 採水者 | 牧野 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 給水 | (気温) 23 ℃ | (水温) 22 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 2.2 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.5 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 7.2 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210238　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日　8:40　（前日）晴　（当日）曇 |
| 採水場所 | 大山蘭簡易水道（低区） |
| 採水地点 | 北原宅 |
| 採水者 | 牧野　（所属）建設環境課 |
| 種別 | 給水　（気温）25 ℃　（水温）23 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.4 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.6 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 6.5 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11210239　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 7:51 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 向ヶ原水系 | | |
| 採水地点 | 向ヶ原水系管末水抜 | | |
| 採水者 | 牧野 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 給水 | (気温) 22 ℃ | (水温) 22 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.1 mg/L | 適合 |
| 4 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 5 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001未満 mg/L | 適合 |
| 6 | 有機物等（ＴＯＣ） | 3 mg/L 以下 | 0.6 mg/L | 適合 |
| 7 | ｐＨ値 | 5.8－8.6 | 7.0 | 適合 |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 適合 |
| 10 | 色度 | 5 度 以下 | 1未満 度 | 適合 |
| 11 | 濁度 | 2 度 以下 | 0.1未満 度 | 適合 |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210226　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 7:45 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 三留野妻篭簡易水道 | | |
| 採水地点 | 妻籠水源 | | |
| 採水者 | 牧野 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 22 ℃ | (水温) 16 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E. c o l i） * | — | 不検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17210227　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良育
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日　10:00 | （前日）　晴 | （当日）　曇 |
| 採水場所 | 川向水系 | | |
| 採水地点 | 川向水源 | | |
| 採水者 | 菊原 | （所属）　建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | （気温）27 ℃ | （水温）20 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E. ｃｏｌｉ）＊ | — | 不検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌＊ | — | 0　ｺ/100mL | |
| | －以下余白－ | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210229　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 9:20 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 北部簡易水道（高区） | | |
| 採水地点 | 岩倉高区水源 | | |
| 採水者 | 菊原 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 22 ℃ | (水温) 14 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E. c o l i） * | — | 不検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210230　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 9:45 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 北部岩倉低区水系 | | |
| 採水地点 | 岩倉低区水源 | | |
| 採水者 | 菊原 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 26 ℃ | (水温) 15 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E. c o l i） * | — | 不検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210232　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 9:04 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 塚野水系 | | |
| 採水地点 | 塚野水源 | | |
| 採水者 | 牧野 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 25 ℃ | (水温) 19 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌 (E. c o l i) * | — | 不検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道GLP認定

第 17210233　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 8:28 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 大山高区水系 | | |
| 採水地点 | 大山高区水源 | | |
| 採水者 | 牧野 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 23 ℃ | (水温) 18 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E. c o l i） * | — | 不検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | － 以 下 余 白 － | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210234　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | |
|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 8:07　（前日） 晴　（当日） 曇 |
| 採水場所 | 向ヶ原水系 |
| 採水地点 | 向ヶ原水源 |
| 採水者 | 牧野　（所属） 建設環境課 |
| 種別 | 原水　（気温） 23 ℃　（水温） 17 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E.ｃｏｌｉ） ＊ | — | 不検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 ＊ | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210249　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年08月05日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年08月05日 | (前日) | (当日) |
| 採水場所 | 三留野水系 | | |
| 採水地点 | 三留野水源 | | |
| 採水者 | ご依頼者 | (所属) | |
| 種別 | 原水 | (気温)　℃ | (水温)　℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊ | — | 不検出 | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210250　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年08月05日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年08月05日 | (前日) | (当日) |
| 採水場所 | 本谷水系 | | |
| 採水地点 | 本谷水源 | | |
| 採水者 | ご依頼者 | (所属) | |
| 種別 | 原水 | (気温)　℃ | (水温)　℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊ | — | 不検出 | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210231　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 11:20 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 田立中区水系 | | |
| 採水地点 | 田立中区水源 | | |
| 採水者 | 菊原 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 22 ℃ | (水温) 20 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌 (E. c o l i) * | — | 検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210251　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年08月05日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年08月05日 | (前日) | (当日) |
| 採水場所 | 田立中区水系 | | |
| 採水地点 | 田立中区水源 | | |
| 採水者 | ご依頼者 | (所属) | |
| 種別 | 原水 | (気温) ℃ | (水温) ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊ | — | 検出 | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210253　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年08月12日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年08月12日 | (前日) | (当日) |
| 採水場所 | 田立中区水系 | | |
| 採水地点 | 田立中区水源 | | |
| 採水者 | ご依頼者 | (所属) | |
| 種別 | 原水 | (気温)　℃ | (水温)　℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊ | — | 検出 | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210280　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年08月26日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年08月26日 | (前日) | (当日) |
| 採水場所 | 田立中区水系 | | |
| 採水地点 | 田立中区水源 | | |
| 採水者 | ご依頼者 | (所属) | |
| 種別 | 原水 | (気温) ℃ | (水温) ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌（E. c o l i）＊ | — | 不検出 | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210225　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 10:50 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 三留野水系 | | |
| 採水地点 | 三留野水源 | | |
| 採水者 | 菊原 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 30 ℃ | (水温) 23 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌 (E. c o l i) * | — | 検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

# 飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17210228　(1/1)
令和03年08月31日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和03年07月29日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 令和03年07月29日 9:00 | (前日) 晴 | (当日) 曇 |
| 採水場所 | 本谷水系 | | |
| 採水地点 | 本谷水源 | | |
| 採水者 | 菊原 | (所属) 建設環境課 | |
| 種別 | 原水 | (気温) 25 ℃ | (水温) 19 ℃ |

| No | 検査項目 | 水道法による基準 | 検査結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大腸菌 (E. c o l i) * | — | 検出 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 * | — | 0 コ/100mL | |
| | ー 以 下 余 白 ー | | | |

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。