飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230589　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日 8:23　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽町役場
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 14 ℃　(水温) 8.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
5	pH値	5.8−8.6	7.2	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	ー 以下余白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230590　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日　9:16	（前日）　雪	（当日）　雪
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	松永	（所属）　建設環境課	
種別	給水	（気温）23 ℃	（水温）12.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.9 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230591　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日 9:45　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	川向簡易水道
採水地点	社会体育館
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 9 ℃　(水温) 8.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.5	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230592　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日 10:46　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水系管末水抜き
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 7 ℃　(水温) 4.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 11230593　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日　11:28　（前日）　雪　（当日）　雪
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	松永　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）2 ℃　（水温）4.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
4	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230594　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日　11:42　（前日）　雪　（当日）　雪
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	松永　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）2 ℃　（水温）4.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8－8.6	7.1	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.4 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230595　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日 10:58　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	田立中区水系
採水地点	田立保育園
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) -1 ℃　(水温) 8.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230596　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日　10:12　（前日）　雪　（当日）　雪
採水場所	塚野水系
採水地点	田立駅
採水者	牧野　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）-2 ℃　（水温）6.4 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230597　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日 9:38　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）
採水地点	青木宅
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) -5 ℃　(水温) 4.3 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230598　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日 9:15　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）
採水地点	北原宅
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) -5 ℃　(水温) 4.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道GLP認定

第 11230599　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年01月25日　9:09　（前日）　雪　（当日）　雪
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水系管末水抜
採水者	牧野　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）-5 ℃　（水温）4.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8−8.6	7.0	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	ー 以下余白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道GLP認定

第 17230564　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日　9:00	(前日)　雪	(当日)　雪
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	松永	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 5 ℃	(水温) 2.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230565　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日 8:58	(前日) 雪	(当日) 雪
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) -5 ℃	(水温) 9.3 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230566　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日 10:15　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	川向水系
採水地点	川向水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 1 ℃　(水温) 3.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230567　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日　10:37	(前日)　雪	(当日)　雪
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	松永	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 9 ℃	(水温) 4.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230568　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日 10:16　(前日) 雪　(当日) 雪
採水場所	北部簡易水道（高区）
採水地点	岩倉高区水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 7 ℃　(水温) 10.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17230569　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日　10:34　（前日）　雪　（当日）　雪
採水場所	北部岩倉低区水系
採水地点	岩倉低区水源
採水者	松永　（所属）　建設環境課
種別	原水　（気温）12 ℃　（水温）10.3 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌＊	—	0 コ/100mL	
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17230570　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日　10:42	(前日)　雪	(当日)　雪
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	牧野	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) -2 ℃	(水温) 6.4 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. ｃｏｌｉ） ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230571　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日　10:23　（前日）　雪　（当日）　雪
採水場所	塚野水系
採水地点	塚野水源
採水者	牧野　（所属）　建設環境課
種別	原水　（気温）-2 ℃　（水温）4.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230572　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年01月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年01月25日 9:28	(前日) 雪	(当日) 雪
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) -5 ℃	(水温) 1.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230610　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年02月08日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年02月08日	(前日)　晴	(当日)　晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230611　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年02月08日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年02月08日	(前日)　晴	(当日)　晴
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17230612　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年02月08日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年02月08日	（前日）　晴	（当日）　晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	ご依頼者	（所属）	
種別	原水	（気温）　℃	（水温）　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	― 以 下 余 白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230613　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年02月08日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年02月08日	(前日)　晴	(当日)　晴
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	検出	
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230624　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年02月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年02月15日	(前日)	(当日)
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. ｃｏｌｉ） ＊	—	検出	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道GLP認定

第 17230625　(1/1)
令和06年02月19日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年02月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年02月15日	(前日)	(当日)
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。