飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230027　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日 8:43　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽町役場
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 18 ℃　(水温) 14.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
5	pH値	5.8−8.6	7.2	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	ー 以下余白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230028　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日　9:22　（前日）　晴　（当日）　晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽会館
採水者	松永　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）20.1 ℃　（水温）17.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.9 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	2 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230029　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日 9:40　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道
採水地点	社会体育館
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 16.4 ℃　(水温) 14.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230030　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日　11:12　（前日）晴　（当日）晴
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水系管末水抜き
採水者	松永　（所属）建設環境課
種別	給水　（気温）18.8 ℃　（水温）13.3 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230031　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日　11:43　(前日)　晴　(当日)　晴
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	松永　(所属)　建設環境課
種別	給水　(気温) 18.8 ℃　(水温) 12.4 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.6	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230032　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日 11:59　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 18 ℃　(水温) 14.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	1.1 度	適合
	ー以下余白ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道GLP認定

第 11230033　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日　10:05　（前日）　晴　（当日）　晴
採水場所	田立中区水系
採水地点	田立保育園
採水者	牧野　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）18 ℃　（水温）17.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
5	ｐＨ値	5.8−8.6	6.8	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道GLP認定

第 11230034　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日 9:18　（前日） 晴　（当日） 晴
採水場所	塚野水系
採水地点	田立駅
採水者	牧野　（所属） 建設環境課
種別	給水　（気温） 18 ℃　（水温） 13.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	pH値	5.8−8.6	6.6	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	ー 以下余白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230035　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日　11:05　（前日）晴　（当日）晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）
採水地点	青木宅
採水者	牧野　（所属）建設環境課
種別	給水　（気温）20 ℃　（水温）12.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230036　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日　10:37　（前日）晴　（当日）晴
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）
採水地点	北原宅
採水者	牧野　（所属）建設環境課
種別	給水　（気温）20 ℃　（水温）12.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.7	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230037　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年04月24日 10:29　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水系管末水抜
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 20 ℃　(水温) 12.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
4	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
5	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
6	味	異常でないこと	異常なし	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
9	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230040　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 9:55　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	三留野水系
採水地点	三留野水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 19 ℃　(水温) 9.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.coli) *	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以下余白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230041　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 10:15　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	妻籠水源
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 20 ℃　(水温) 10.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230042　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 10:32　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	川向水系
採水地点	川向水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 20.1 ℃　(水温) 9.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230043　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 11:03	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	松永	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 18 ℃	(水温) 10.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.coli) *	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以下余白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230044　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 11:32　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（高区）
採水地点	岩倉高区水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 13.3 ℃　(水温) 12.6 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230045　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 11:51　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	北部岩倉低区水系
採水地点	岩倉低区水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 17.2 ℃　(水温) 13.3 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230046　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 9:32	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 17 ℃	(水温) 14.6 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. coli) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「＊」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230047　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 9:51　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	塚野水系
採水地点	塚野水源
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 17.5 ℃　(水温) 10.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230048　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 11:19	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 20 ℃	(水温) 10.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17230049　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年04月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年04月24日 11:00　(前日) 晴　(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水源
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 20 ℃　(水温) 10.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230090　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年05月09日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年05月09日　(前日)　晴　(当日)　晴
採水場所	三留野水系
採水地点	三留野水源
採水者	ご依頼者　(所属)
種別	原水　(気温)　℃　(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230091　(1/1)
令和05年05月16日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年05月09日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年05月09日　(前日)　晴　(当日)　晴
採水場所	北部簡易水道（高区）
採水地点	岩倉高区水源
採水者	ご依頼者　(所属)
種別	原水　(気温)　℃　(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。