飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230219　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日 8:45　（前日） 雨　（当日） 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽町役場
採水者	松永　（所属） 建設環境課
種別	給水　（気温） 34 ℃　（水温） 24 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	7.0	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230220　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日 9:10　(前日) 雨　(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽会館
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 26 ℃　(水温) 24 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.5 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230221　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日 9:28　(前日) 雨　(当日) 晴
採水場所	川向簡易水道
採水地点	社会体育館
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 27 ℃　(水温) 24.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.5	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230222　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日　10:36　（前日）　雨　（当日）　晴
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水系管末水抜き
採水者	松永　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）30 ℃　（水温）19.4 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230223　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日　11:15　（前日）雨　（当日）晴
採水場所	北部岩倉高区水系
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き
採水者	松永　（所属）建設環境課
種別	給水　（気温）29 ℃　（水温）23.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230224　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日　11:30	(前日)　雨	(当日)　晴
採水場所	北部簡易水道（低区）		
採水地点	青木橋水抜き		
採水者	松永	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 31 ℃	(水温) 17.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.9 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230225　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日　11:18　（前日）　雨　（当日）　晴
採水場所	田立中区水系
採水地点	田立保育園
採水者	牧野　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）31 ℃　（水温）25.1 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.4 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230226　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日　10:50　（前日）　雨　（当日）　晴
採水場所	塚野水系
採水地点	田立駅
採水者	牧野　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）30 ℃　（水温）27.5 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.6	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230227　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日 9:6	（前日） 雨	（当日） 晴
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）		
採水地点	青木宅		
採水者	牧野	（所属） 建設環境課	
種別	給水	（気温）26 ℃	（水温）22.5 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.9 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	7.3	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道GLP認定

第 11230228　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日　9:22　（前日）　雨　（当日）　晴
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）
採水地点	北原宅
採水者	牧野　（所属）　建設環境課
種別	給水　（気温）26 ℃　（水温）21.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２−メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8−8.6	6.5	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
	ー以下余白ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11230229　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司, 中島奈穂

採水日時	令和05年07月20日 9:15　(前日) 雨　(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系
採水地点	向ヶ原水系管末水抜
採水者	牧野　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 24 ℃　(水温) 21.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
4	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
5	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
6	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
7	ｐＨ値	5.8－8.6	6.8	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
10	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
11	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230205　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 9:58　(前日) 雨　(当日) 晴
採水場所	三留野水系
採水地点	三留野水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 25 ℃　(水温) 20 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230206　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良者
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 9:02	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	妻籠水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 24 ℃	(水温) 14.4 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230207　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 11:50	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	松永	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 30 ℃	(水温) 19.7 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230208　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 10:31　（前日） 雨　（当日） 晴
採水場所	本谷水系
採水地点	本谷水源
採水者	松永　（所属） 建設環境課
種別	原水　（気温） 27 ℃　（水温） 18 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ） ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230209　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 11:05	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	松永	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 25 ℃	(水温) 14.2 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i） ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230210　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 11:22　(前日) 雨　(当日) 晴
採水場所	北部岩倉低区水系
採水地点	岩倉低区水源
採水者	松永　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 33 ℃　(水温) 16.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) ＊	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230211　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 11:05	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 30 ℃	(水温) 22.5 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. coli) *	—	検出	
2	嫌気性芽胞菌 *	—	0 コ/100mL	
	ー 以下余白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230212　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日　11:15	(前日)　雨	(当日)　晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	牧野	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 30 ℃	(水温) 18.4 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230213　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日　10:01	(前日)　雨	(当日)　晴
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	牧野	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 27 ℃	(水温) 16.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230214　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年07月20日 9:35	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	牧野	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 25 ℃	(水温) 16.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
2	嫌気性芽胞菌 ＊	—	0 コ/100mL	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230235　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月01日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月01日	(前日)	(当日)
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230236　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月01日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月01日	(前日)	(当日)
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230237　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月01日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月01日	(前日)	(当日)
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230238　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月01日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月01日	(前日)	(当日)
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E.ｃｏｌｉ) ＊	—	不検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230239　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月01日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月01日	(前日)	(当日)
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E.ｃｏｌｉ）＊	—	検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230242　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月18日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月18日	(前日)	(当日)
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. coli）＊	—	検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 17230243　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒　395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月18日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月18日	(前日)	(当日)
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)　℃	(水温)　℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌（E. c o l i）＊	—	不検出	
	－ 以 下 余 白 －			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 17230244　(1/1)
令和05年08月24日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和05年08月18日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和05年08月18日	(前日)	(当日)
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	大腸菌 (E. c o l i) *	—	検出	
	ー 以 下 余 白 ー			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。