

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「※」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「※」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「※」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「※」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 11240173 (1/1)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 9:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	田立中区水系		
採 水 地 点	田立保育園		
採 水 者	尾崎	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 25 ℃	(水温) 24.8 ℃

[illegible]

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240016 (1/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 9:10	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	塚野水系		
採 水 地 点	田立駅		
採 水 者	尾崎	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 24 °C	(水温) 23.5 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	適合
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.27 mg/L	適合
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.18 mg/L	適合
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0075 mg/L	適合
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240016 (2/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 9:10	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	塚野水系		
採 水 地 点	田立駅		
採 水 者	尾崎	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 24 °C	(水温) 23.5 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.4 mg/L	適合
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	4.2 mg/L	適合
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
42	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
46	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
47	p H 値	5.8-8.6	6.7	適合
48	味	異常でないこと	異常なし	適合
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
50	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
51	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240017 (1/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 11:15 (前日) 晴 (当日) 晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (高区)
採 水 地 点	青木宅
採 水 者	尾崎 (所属) 建設環境課
種 別	給水 (気温) 20 °C (水温) 18.8 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.08 mg/L	適合
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240017 (2/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 11:15 (前日) 晴 (当日) 晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (高区)
採 水 地 点	青木宅
採 水 者	尾崎 (所属) 建設環境課
種 別	給水 (気温) 20 °C (水温) 18.8 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.020 mg/L	適合
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.9 mg/L	適合
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.0 mg/L	適合
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	9.9 mg/L	適合
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
42	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
46	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
47	p H 値	5.8-8.6	7.1	適合
48	味	異常でないこと	異常なし	適合
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
50	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
51	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240018 (1/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 10:18 (前日) 晴 (当日) 晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (低区)
採 水 地 点	北原宅
採 水 者	尾崎 (所属) 建設環境課
種 別	給水 (気温) 23 °C (水温) 20.1 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.13 mg/L	適合
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.07 mg/L	適合
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240018 (2/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 10:18 (前日) 晴 (当日) 晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (低区)
採 水 地 点	北原宅
採 水 者	尾崎 (所属) 建設環境課
種 別	給水 (気温) 23 °C (水温) 20.1 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.013 mg/L	適合
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.5 mg/L	適合
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	5.9 mg/L	適合
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
42	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
46	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
47	p H 値	5.8-8.6	6.7	適合
48	味	異常でないこと	異常なし	適合
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
50	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
51	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240019 (1/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 10:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	向ヶ原水系		
採 水 地 点	向ヶ原水系管末水抜		
採 水 者	尾崎	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 24 °C	(水温) 19.4 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	2 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L	適合
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L	適合
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 19240019 (2/2)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良彦
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和06年06月20日 10:00 (前日) 晴 (当日) 晴
採 水 場 所	向ヶ原水系
採 水 地 点	向ヶ原水系管末水抜
採 水 者	尾崎 (所属) 建設環境課
種 別	給水 (気温) 24 °C (水温) 19.4 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005 mg/L	適合
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.5 mg/L	適合
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	5.7 mg/L	適合
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
42	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
46	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
47	p H 値	5.8-8.6	6.8	適合
48	味	異常でないこと	異常なし	適合
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
50	色 度	5 度 以下	1 度	適合
51	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17240175 (1/1)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	令和06年06月20日 9:45	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	三留野妻簞簡易水道		
採 水 地 点	妻籠水源		
採 水 者	尾崎	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 23 ℃	(水温) 14.1 ℃

[illegible]

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質檢查成績書



第 17240176 (1/1)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	令和06年06月20日 11:05	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	北部簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	岩倉高区水源		
採 水 者	松永	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 20 ℃	(水温) 13.6 ℃

[illegible]

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17240177 (1/1)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	令和06年06月20日 10:20	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	北部岩倉低区水系		
採 水 地 点	岩倉低区水源		
採 水 者	松永	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 27 ℃	(水温) 13.4 ℃

[illegible]

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。

備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17240178 (1/1)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年06月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	令和06年06月20日 10:44	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	大山低区水系		
採 水 地 点	大山低区水源		
採 水 者	尾崎	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 23 ℃	(水温) 14.8 ℃

[illegible]

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。

備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17240181 (1/1)
令和06年07月05日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年06月25日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	令和06年06月25日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	北部簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	岩倉高区水源		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。